

Sapa Dörr 2086

Brand 30 min

Anvisningar.

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2086.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 86 mm.
Brandteknisk klass EI 30.
Rökgastäthet klass Sa, Sm.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.
Smalprofil/ modulprofil.
Anslagströskel/ tröskelplatta med borsttätning/ tröskelplatta med släplis.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Godkänt brandglas enl. Sapa, enkelglas/ 2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta.
Godkänd fyllning enl. Sapa.
Hela konstruktionen max U-värde.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Universalgångjärn/ bladgångjärn/ dolda gångjärn, godkända av Sapa.
Trycke.
Godkänt fallås.
Slutbleck av rostfritt stål.
CE-märkt och godkänt elslutbleck för brand- och rökgasdörrar.
Karmöverföring EA280/ EA281.
CE-märkt branddörrstängare.
Brandgodkänd automatisk dörröppnare.
Panik- nödutrymningsbeslag godkänd för brand.
Kantregel, enkelverkande, manuell alt. automatisk enl. Sapa std.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange klass eller ej.
Ange alternativ.
Ange ett alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek max 49mm.
Ange ytskikt.
Ange U-värde.
Ange typ och dB.
Ange ett alternativ.(vid Sa/Sm ej bladgångjärn)
Ange typ.
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).

Ange typ och funktion.
Ange ett alternativ.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr. Ange alternativ.
Vid pardörr. Ange typ.